

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 06-19/ЭЛ-23 от 13 февраля 2023 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория юридического лица - **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭРА-ИНЖИНИРИНГ"**
ИНН 7811405770, ОГРН 1089847177750

Юридический адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 271.

Фактический адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 271, литера А, офис № 305

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до и выше 1000 В**.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, электропроводок и кабельных линий (напряжением до 110 кВ).
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках напряжением до 110 кВ).
4. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
5. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
6. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
7. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
8. Проверка релейной аппаратуры (в электроустановках напряжением до 110 кВ).
9. Испытание электрооборудования (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением.
10. Испытание кабельных линий с бумажной, резиновой и пластмассовой изоляцией (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением.
11. Испытание кабельных линий с экструдированной изоляцией (напряжением до 10 кВ) повышенным напряжением.
12. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 110 кВ).
13. Измерение емкости электрооборудования, кабельных линий (напряжением до 110 кВ).
14. Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 110 кВ).
15. Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения.

Свидетельство выдано на основании акта № 06-19/ЭЛ-23 от 13.02.2023 комиссии, назначенной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 15.02.2022 № ПР-240-53-о.

Срок действия свидетельства установлен до **12 февраля 2026 года**.

Заместитель руководителя

М.П.

В.В. Хренов

